



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302.Н.00143

Срок действия с 17.03.2020 по 16.03.2023

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. №РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема».
ОГРН: 1176313036712.

наименование предприятия, организации

Место нахождения: 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. Телефон: +7(846)276-38-64, +7(846)277-74-21, +7(846)277-74-32.
Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема».
ОГРН: 1176313036712.

наименование предприятия, организации

Место осуществления деятельности: 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. Телефон: +7(846)276-38-64, +7(846)277-74-21, +7(846)277-74-32.
Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМПЖЕСТ». Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Фактический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925)041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Конструкция из панелей трехслойных стеновых, марок ПСБ Teplant-Optima, ПСБ Teplant-Comfort, ПСБ Teplant-Universal, ПСБ Teplant-Concept, ПСБ Teplant-Absolut толщиной 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 170 мм, 200 мм, 220 мм, 250 мм с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 90-145 кг/м³, облицованной металлическим листом толщиной 0,5-0,7 мм, изготовленных в соответствии с ТУ 24.33.30-013-15459388-2019.

Код ОКПД 2: 24.33.30. Код ТНВЭД: 7308905100. Серийный выпуск.

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В
Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: для конструкций из панелей толщиной от 50 мм до 60 мм - EI 30, для конструкций из панелей толщиной от 80 мм до 100 мм - EI 90, для конструкций из панелей толщиной от 120 мм - EI 150. Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

обозначение нормативных документов

при добровольной сертификации

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 39Д-20 от 28.02.2020 г. ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации по сертификации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15 февраля 2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1.ТУ 24.33.30-013-15459388-2019, 2.Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS001.04461, срок действия до 04.10.2021 г., выдан органом по сертификации ООО «ЭКОСЕРТ», аттестат аккредитации № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001, 3.Акт анализа состояния производства №145/АО от 27.02.2020 г.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



подпись
подпись

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Е.И. Семерикова
Ф.И.О.

№ 0000647